



ТЕХНОМЕР

03 142, г. Киев,

пр-кт Академика Палладина 20, к. 1

телефон/факс: +38 044 569-83-29

web: www.technomer.com.ua,

e-mail: info@technomer.com.ua

Примеры спецификации теплосчётчика в проекте



Теплосчётчик Multical UF (на базе вычислителя Multical®601)

В составе:

– Вычислитель тепловой энергии тип: Multical601 **67C-8-00-2-G-8-456***
(закрытая система)

Модуль верха: ЧРВ + почасовой архиватор, выход импульсов

Модуль основания: Нет

Питание: Литиевый D-элемент 3,65В, срок работы 8-10 лет.

– Датчики температуры Pt-500 прямого погружения, установка в расходомер (длина кабеля 3,0м) – 2 шт.

– Ультразвуковой расходомер **Ultraflow54** - 2 шт.

Тип: 65-5-CDAF-456, G1B (R3/4x190мм), Qном. = 1,5 м3/час (длина кабеля 2,5м)
штуцера G1(R3/4) - 4 шт.

– Инструкция по установке, паспорт, комплект креплений вычислителя

Код заказа прибора: Multical 601 67C-8-00-2-G-8-4-R-3-5- 65-5-CDAF -65-5-CDAF - Z

** – 56, 456 код страны, определяет процедуру первичной поверки для вычислителя и расходомера соответственно.*

Тип теплосчётчика утверждён Государственным стандартом Украины и внесён в Государственный Реестр средств измерительной техники под номером **У473-06**
Сертификат соответствия средств измерительной техники утверждённому типу номер **UA-MI/2p-2144-2007**

Ультразвуковой счётчик тепловой энергии (Multical 401)

Тип: Multical 401 66WR2F1-320*

с модулем интерфейса RS-232, импульсные выходы
Питание: Автономное питание литиевый D-элемент 3,65В

Датчики температуры: Pt-500, длина 1,5м, прямого погружения, ниппель 1/2"

Ультразвуковой
расходомер: Ultraflow Qном = 0,6 м3/ч, G3/4(R1/2) +
штуцера G3/4-R1/2 - 2 шт.

Код заказа прибора: Multical 401 66W-R-2-F-3-2-R-1-Z

** – 320 код страны, определяет процедуру первичной поверки для вычислителя и расходомера соответственно.*

Тип теплосчётчика утверждён Государственным стандартом Украины и внесён в Государственный Реестр средств измерительной техники под номером **У1369-04**
Сертификат соответствия средств измерительной техники утверждённому типу номер **UA-MI/2p-2330-2007**